

Sz. P.

Waldemar Kamiński
Przewodniczący
Rady Gminy Majdan Królewski

Interpelacja nr 1



Temat interpelacji: *Funkcjonowanie systemu sieci sanitarnej i odprowadzenia wód opadowych na ulicy Rynek (strona zachodnia).*

Mieszkańcy budynków położonych przy ulicy Rynek (strona zachodnia) borykają się z problemem zalewania ich posesji przez wodę opadową wydostającą się ze studzienek sieci sanitarnej (lokalizacja na posesji Rynek 25).

Problem pojawia się po każdym większym opadzie deszczu. Do sieci sanitarnej dostają się bardzo duża ilość wód opadowych, które następnie przez otwory pokrywy studzienki wypływa na posesje. Ze studzienki kanalizacyjnej wypływają rozdrobnione fekalia i woda zanieczyszczające posesję (fot.: nr 1. i nr 2.)

Woda opadowa również spływa siecią sanitarną do przepompowni i oczyszczalni ścieków jako ścieki sanitarne - co zwiększa wydatnie ilość oczyszczanych ścieków i zarazem koszty, które muszą ponosić mieszkańcy Gminy.

Z istniejącego znajdującego się w pobliżu tej studzienki zakończenia krytego kanału przeznaczonego do odprowadzania wód opadowych, w tym czasie płynie niewielka ilość wody oraz wypływają także zanieczyszczenia pochodzenia bytowego (fot.: nr 3., nr 4. i nr 5.).

Z obserwacji wynika, że kanał zakryty ściekowy do odprowadzania wód opadowych nie spełnia swego zadania - w niewielkiej ilości odbiera i odprowadza wodę opadową. W dni bez opadów pojawia się fetor ściekowy i płynące w niewielkiej ilości ścieki.

W imieniu właścicieli posesji położonej przy ul. Rynek (część zachodnia) zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia zalewania posesji przez wody opadowe i ścieki bytowe, które wypływają ze studzienki kanalizacyjnej. Proszę o interwencję w powyższej sprawie i przeprowadzenie inspekcji poprawności działania sieci sanitarnej i odwodnienia wód opadowych w tym rejonie.


.....
Mariusz Wołosz,
radny Rady Gminy Majdan Królewski

Załączniki:

1. Zdjęcia od nr 1 do nr 5.





