

PL.I.7011.8.2019

Majdan Królewski, dnia 12.06.2019 r.



J. Przew. Rook

Pan Waldemar Kamiński

Przewodniczący Rady Gminy Majdan Królewski

Szanowny Panie Przewodniczący!

W związku z przekazaną interpelacją Nr 1 Radnego Rady Gminy Majdan Królewski Mariusza Wołosza z dnia 30.05.2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu sieci sanitarnej i odprowadzenia wód opadowych na ulicy Rynek (strona zachodnia), informuję:

Kanalizacja sanitarna w Gminie Majdan Królewski została wykonana celem odbioru z gospodarstw domowych ścieków socjalno-bytowych. W obrębie ulicy Rynek i jej okolicy w Majdanie Królewskim odbierane są ścieki z przykanalików kolektorem grawitacyjnym o średnicy 200 mm. Do tego kolektora są również włączane z pompowni P1 w Majdanie Królewskim, ścieki z północno-zachodniej części Majdanu Królewskiego i Huty Komorowskiej. Przepustowość kolektorów jest wystarczająca tylko dla ścieków socjalno-bytowych

W wyniku przeprowadzonej analizy problemu zgłoszonego w przedmiotowej interpelacji GZWKiO ustalił, że problem zalania posesji mieszkańców przy ul. Rynek 25 (strona zachodnia) przez wodę opadową pomieszaną ze ściekami wydostającymi się ze studzienek kanalizacji sanitarnej spowodowany został długotrwałymi i obfitymi opadami atmosferycznymi, które spowodowały zalanie studzienek kanalizacyjnych na obszarze sołectw Huta Komorowska i Poręby Majdańskie. Spowodowało to zwiększenie się ilości ścieków kanalizacyjnych, których nie była w stanie przyjąć sieć kanalizacji sanitarnej i zaczęły wydostawać się przez studzienki kanalizacji sanitarnej w rejonie Rynku (strona zachodnia).

Perspektywicznym działaniem poprawiającym funkcjonowanie systemu kanalizacji w tym rejonie jest zmiana miejsca włączenia kolektora tłocznego z pompowni P1 w Majdanie Królewskim. W tym przypadku koniecznym będzie zapewnienie kosztów na przeprowadzenie tej inwestycji oraz uzyskanie zgód właścicieli gruntów, przez które będzie zaprojektowany i wybudowany przedmiotowy kolektor.

Otrzymują:
1x Adresat
1x a/a

WÓJT
Jerzy Wilk